

Mirów, dnia 07.06.2024 r.

Znak sprawy: BG.271.5.2024

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz montaż OZE w budynkach świetlic gminnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z terenu Gminy Mirów”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, **przekazuje treść pytań** dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

pytania z dnia 05.06.2024 r.:

1) Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz montaż OZE w budynkach świetlic gminnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z terenu Gminy Mirów” zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie poniżej:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej – „Doświadczenie wykonawcy” jako spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat – (przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę i montaż pomp ciepła za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w ramach jednej umowy oraz co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w ramach jednej umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat – (przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej dostawy obejmującej swoim zakresem **dostawę i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych** za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł **w ramach jednej umowy.**

2) Pytanie nr 2:

1. W związku z rozbieżnościami i niejasnościami występującymi w dokumentacji przetargowej wnosimy o doprecyzowanie:
 - Czy Zamawiający wymaga pomp ciepła powietrze-woda o budowie monoblok ze sprężarką typu scroll inwerter z modulowaną wydajnością grzewczą, składającym się z jednostki zewnętrznej oraz modułu wewnętrznego w obiektach:
 - 1. Świetlica Bieszków Dolny, Bieszków Dolny 33C, 26-503 Mirów - zakres modulacji mocy 3-12 kW w A7W35
 - 2. Świetlica Rogów + OSP, Rogów 45, 26-503 Mirów - zakres modulacji mocy 3-12 kW w A7W35

3. Świetlica Zbijów Duży + lokale mieszkalne, Zbijów Duży 83, 83B, 26-503 Mirów - zakres modulacji mocy 3-12 kW w A7W35
4. Świetlica Zbijów Mały, Zbijów Mały 61A 26-503 Mirów - kaskada dwóch pomp ciepła z zakresem modulacji mocy 3-12 kW w A7W35
5. Świetlica Mirów Stary + OSP, Mirów Stary 147, 26-503 Mirów - zakres modulacji mocy 3-12 kW w A7W35
6. Biblioteka + świetlica Mirów (tzw. Miejscowy), Mirów Stary 58, 26-503 Mirów - kaskada dwóch pomp ciepła z zakresem modulacji mocy 3-12 kW w A7W35
7. Świetlica Mirów Nowy, Mirów Nowy 52A, 26-503 Mirów - zakres modulacji mocy 3-12 kW w A7W35
8. Świetlica Mirówek, Mirówek 22, 26-503 Mirów - zakres modulacji mocy 3-12 kW w A7W35

Minimalna łączna sumaryczna moc systemów pomp ciepła będzie wynosiła 108 kW.

- Współczynnik wydajności energetycznej A+++.
- Zabezpieczenie pompy ciepła wbudowaną grzałką elektryczną.
- Sprężarka typu scroll inwerter – czynnik chłodniczy R290 (propan)
- Sterowanie internetowe ze wsparciem serwisowym, możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy pompy ciepła.
- Zabezpieczenie układu chłodniczego pompy ciepła presostatem niskiego i wysokiego ciśnienia
- Automatyka pompy ciepła wyposażona w sterownik w języku polskim z obsługą niezależnych dwóch obiegów grzewczych, dwóch zaworów mieszających, możliwość pracy w harmonogramie czasowym oraz pracą według krzywej grzewczej z wykorzystaniem czujnika temperatury zewnętrznej
- Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat
- Możliwość ręcznego wymuszenia cyklu odszronienia parownika
- Zapewniona obsługa serwisu fabrycznego
- pompa obiegowa i grzałka elektryczna znajdują się w module wewnętrznym
- Wentylator cichobieżny EC elektronicznie komutowany
- Praca urządzenia od -20 do +35 °C
- 5 lat gwarancji producenta

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje, że zakres dostawy pomp ma być zgodny z PFU w całym zakresie dla pomp powietrze-woda oraz pomp powietrze-powietrze zg. z pkt. 2.2.7. Jednocześnie po stronie Oferenta jest projekt, który ma zapewnić dobór urządzeń spełniający wymagania Zamawiającego oraz wymagania warunków technicznych, wiedzy technicznej w zakresie ogrzewania i wykorzystaniu pomp ciepła jako źródeł ciepła.